

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

Pro areál ČOV Hradec Králové

1. Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

Osoba, která zpozoruje požár, je povinna vypnout hlavní uzávěru plynu zemního i bioplynu, dále je povinen vypnout hlavní uzávěr elektrické energie a vody. Pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky. Nemůže-li požár zlikvidovat vlastními silami, je povinna vyhlásit požární poplach podle pokynů požárních poplachových směrnic.

Osoba, která požár zjistila, jej bezodkladně ohlásí na ohlašovně požárů – **velín ČOV HK a současně sdělí: kdo volá a odkud volá - kde a co hoří**

V areálu ČOV je instalována EPS s ústřednou umístěnou v prostoru velínu, kde je stálá obsluha. Vyhodnocení informací ústředny EPS a další postup provádí obsluha dle pokynů pro obsluhu EPS.

2. Způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance:

Požární poplach se vyhlašuje voláním „**Hoří**“

3. Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

Osobou odpovědnou za řízení zásahu do příjezdu požární jednotky je manažer provozu odpadních vod nebo jeho zástupce, v jejich nepřítomnosti dispečer konající službu.

Všichni zaměstnanci opustí požárem zasažený prostor a soustředí se na místě určeném k evakuaci osob.

Zaměstnanec řídící protipožární zásah určí osoby, které se zúčastní prací spojených s likvidací požáru, evakuace osob a materiálu. Zároveň zajistí nezbytné přípravy pro zabezpečení snadného příjezdu k objektu (odemčení vrat, odstranění zaparkovaných vozidel atd.) a přístup k požářišti.

K likvidaci požáru do příjezdu požární jednotky budou použity všechny dostupné hasební prostředky.

4. Důležitá telefonní čísla:

Ohlašovna požáru / dispečink	vnitřní linka	412
------------------------------	---------------	-----

Telefonní čísla tísňového volání:

Hasiči	150, 112
Policie ČR	158, 112
Rychlá zdravotnická pomoc	155, 112

Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů:

Elektrický proud – hlášení poruch	800 850 860
Plyn – hlášení poruch	1239
Voda – hlášení poruch	495 406 102

Ostatní důležitá telefonní čísla, na které je nutné oznámit vznik požáru:

Manažer provozu odpadních vod – vnitřní linka	411
Manažer provozu odpadních vod – mobilní číslo	725 516 354
(v nepřítomnosti manažera provozu – mistr)	725 516 359
Provozní ředitel	724 704 555
Technik PO	739 921 701

Hradec Králové 11.06.2018

.....
Ing. Jakub Hanzl
generální ředitel